


Рис.1. Схема исполнения вводов. (указать необходимый вариант)



1 Размеры для справок.
2 Габаритно-присоединительные размеры соответствуют трансформаторам с номинальным напряжением 6...10,5/0,4 кВ Ukз=8% со схемой соединения D/Yn, 10...10,5/0,4 кВ Ukз=8% со схемой соединения Y/Yn, со степенью защиты IP21, IP31, IP41, материал обмоток - AL.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дробл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

				АФП-3.663572.000 ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
		Ульянов		19/09/2024	0	6200	1:15
Разраб.	Лаврентьев				Лист	Листов 1	
Проб.					ТЛСЗ-3150		
Т.контр.					Габаритный чертеж		
И.контр.					Исполнение:		
Утв.	Майков				ВН-сверху, НН-сверху		
					Копировал		
					Формат А2		